



Kominictví Brůna s.r.o.

Se sídlem: Tř. 9. května 1160/59, Rumburk
oddíl C, vložka 3335, mobil: 0607/680 488
tel.: 0413/332 752 (412 332 752)



Marta a Ivan Kudláčkovi

Röosweltova 34

160 00 P r a h a 6

Naše značka: BR/2002/196^v Rumburku 20.9.2002

V ě c :

Revizní zpráva o stavu komína a zapojení spotřebičů paliv v rekreačním domku č.p.655 v obci VLČÍ HORA. Revize byla provedena za účelem vyjádření se ke stavu komínů před rekolaudací domku ke změně užívání z rekreačního na stálé obývání.

Komín:

V 1.N.P. domku je založen klasický zděný komín se dvěma komín. průduchy s rozměrem cca 280 x 200mm a celkovou výškou cca 7,5m. Komínová vybírací dvířka jsou osazena v 1.N.P. v kuchyni. Přístup k čištění komínových průduchů je zajištěn ze střechy. Víkýř je osazen u komína. Komín je v celé stávající výšce v domku řádně omítnut a nad střechou vyspárován.

První komínový průduch je upraven komínovou vložkou Ak, nerezavějící ocel, o průměru 160mm. Rozsah je od sopouchové tvarovky osazené v 1.N.P. v kuchyni cca 1m od stropu až po vyústění v komínové hlavě do volného ovzduší, tj. cca 6,5m. Druhý průduch upraven není.

Vytápění - spotřebiče:

Hlavním zdrojem pro vytápění domku je kotel Ú.T. na tuhá paliva zn. DAKON DOR 16 s výkonem do 16 kW. Spotřebič je instalován a zapojen do prvního komínového průduchu upraveného komínovou vložkou v 1.N.P. v kuchyni. Zapojení je provedeno kouřovou rourou s délkou cca 1,1 m včetně 2 x kolena. Sopouch je cca 1m pod stropem.

Záložním spotřebiče je klasický zděný krb na tuhá paliva / dřevní hmotu /. Spotřebič je instalován a zapojen do druhého komínového průduchu v 1.N.P. v obývací místnosti.

Upozornění:

Komíny jsou posouzeny z viditelných částí. Jednotlivé prostupy komínů v podlahách a střepech jsou uzavřeny. Stav komínů / omítky a vzdálenosti hořlavých konstrukcí od komínového pláště / nelze objektivně posoudit / starší zástavba /.

Majitel byl upozorněn na minimální výšku komína / účinnou / pro zapojené spotřebiče a na případný negativní vliv této výšky na provoz spotřebičů.

Při změně užívání domku z rekreačního na stálé obývání dochází ke změně termínu pro čištění komínových průduchů a to z 1 x ročně u rekreačního na 6 x ročně a 1 x ročně výběru sazí z komínových vybíracích dvířek. Tato povinnost vyplívá z nařízení požárního zákona v termínech vyhl. č. 111/ 81 Sb MV ČR.

Závěr:

S přihlédnutím k odstavci upozornění, nebyly zjištěny viditelné závady komína, komín vyhovuje a je schopen odvádět spaliny od zapojených spotřebičů do volného ovzduší.

Brůna L.



PSČ 405 21

Č.j. OIPO-PO 1278/73 - Lo.

V Děčíně dne 19. 11. 1973

Soudruh

ing. I. K u d l á č e k CSc.

Na Malovance 12

P r a h a 6

Věc: Posouzení proj. dokumentace z hlediska PO na stavbu
rekreační chaty

Okresní inspekce požární ochrany v Děčíně prostudovala
Vámi předloženou proj. dokumentaci na výše uvedenou akci.
Z hlediska PO souhlasí s její realizací jen za předpokladu
dodržení těchto podmínek:

1. Komínové těleso bude posouzeno kominickým střediskem.
2. Komínová dvířka budou opatřena závorou.
3. Kamna na tuhá paliva budou postavena na nehořlavé podložce, která přesahuje na straně příkládacích a popelníkových dvířek nejméně 30 cm a na ostatních stranách nejméně 10 cm.
4. Všechny nosné konstrukce /dřevěné/ probíhající podél zdiva /komínového, ventilačního/ musí být od jeho omítnutého nebo řádně vyspárovaného líce vzdáleny nejméně 5 cm.
5. Pokud nejde o nosné ~~skř~~ dřevěné konstrukce nebo konstrukce u nichž nelze uvedené požadavky splnit /dřevěné schody, stěny/ musí být přilehlé plochy vzdáleny od omítnutého zdiva alespoň 1 cm. U komínového zdiva musí být navíc mezera vyplněna nehořlavým materiálem /plech podložený azbesto-
cementovou lepenkou, skelná vlna/.

5. ~~Rozkrytá~~ Polystyrenová izolace bude nahrazena jiným izolačním materiálem.
6. El. instalace bude provedena dle příslušných ČSN.

Náčelník Okresní inspekce PO

mjr. Marie M y š k o v á

M. Mysková
Okresní národní výbor v Děčíně
Okresní inspekce požární ochrany
v Děčíně IV, Na Valech 156/6
1