

Příloha 6 – Záznam čerpací zkoušky

Čas čerpání vody z vrtu	po 1 h	po 2 h	po 4 h	po 7 h	po 10 h	po 12 h
29.04.2022		150				
30.04.2022		100	200	300		
						600
01.05.2022						550
02.05.2022	80					600
03.05.2022						600
			200			
05.05.2022						500
06.05.2022					400	
Průměrná vydatnost (l)	80	125	200	300	400	570

Vydatnost byla odhadována podle rysek v ICB 1000 l kontejneru

